



jakosc w budownictwie

Instytut Techniki Budowlanej

ZAKŁAD KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH


ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH
LABORATORIUM KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

KLASYFIKACJA NR LK03-06016/14/R08NK/PL

PRODUCENT: SOKÓŁKA Okna i Drzwi S.A.
16-100 Sokółka,
ul. Lotników Lewoniewskich 1

WYRÓB: Okno jednodzielne
rozwierano-uchylne

SYSTEM: IV68 (STYLE 68)



ZAKŁAD KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ITB/LABORATORIUM
KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH potwierdza przeprowadzenie
Wstępnego Badania Typu okna jednodzielnego systemu IV68 (STYLE 68)
w zakresie pkt. 4.2, 4.5, 4.14, 4.17 normy wyrobu **PN-EN 14351-1+A1:2010**

Zakres badań		Wymagania/ Klasyfikacja	Norma klasyfikacyjna/ Dokument odniesienia
Właściwość	Metoda badania		
Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026:2001	klasa 4	PN-EN 12207:2001
Wodoszczelność	PN-EN 1027:2001	klasa 1800	PN-EN 12208:2001
Odporność na obciążenie wiatrem	PN-EN 12211:2001	C5	PN-EN 12210:2001
Badanie bezpieczeństwa		+3000 Pa -3000 Pa	
Nośność urządzeń zabezpieczających	PN-EN 14351-1+A1:2010 p. 4.8, PN-EN 14609:2001	spełnione	PN-EN 14351-1+A1:2010 p. 4.8, PN-EN 14609:2001

Wyniki i opis okna zawarte są w raporcie z badań LK03-06061/14/R08NK.
Wyniki w zakresie sprawdzanych właściwości, mogą być wykorzystane przy znakowaniu CE,
z uwzględnieniem zasad podanych w Załącznikach A i E normy PN-EN 14351-1+A1:2010.

Odpowiedzialny za badanie: mgr inż. Jerzy Płoński

Osoba autoryzująca

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Warszawa, dnia 01.08.2014

Kierownik Zakładu Konstrukcji
i Elementów Budowlanych ITB
Kierownik Laboratorium

dr inż. Krzysztof Kuczyński

Dokument traci ważność w przypadku zmiany produkowanego asortymentu, materiałów składowych i/lub technologii.
Podana klasyfikacja powinna być potwierdzana w ramach ZKP.

ZAKŁAD KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488

| 02-656 Warszawa | ul. Ksawerów 21 | tel. 22 56 64 260 | fax 22 56 64 215 | przegrody@itb.pl | Kierownik Zakładu tel. 22 56 64 335 |

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 |
KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 | NIP: 5250009358 | PKO S.A. O/Warszawa | ul. Nowogrodzka 11 | 00-513 Warszawa |
nr konta 77124059181111000049134568 | www.itb.pl | instytut@itb.pl